

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZİ KLİMALARIN BAKIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.47
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde bulunan merkezi klima santrallerinin bakımlarının yapılabilmesi.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde bulunan merkezi klima santrallerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

Klima santralleri aylık olarak kontrol edilecektir.

6.1. Bakımında Yapılacak İşlemler:

6.2. Merkezi klima sistemi dış santralleri haftada bir kez göz ile kontrol edilir. Gerekli yerleri temizlenir, ünitelerin hava akışını engelleyen maddeler uzaklaştırılır.

6.3. Dış ünitelerin kablo ve bakır boru bağlantıları kontrol edilir. Herhangi bir gaz sızıntısı, yıpranmış kablo bulunup bulunmadığına bakılır.

6.4. Bilgisayar sistemi üzerinden takipleri yapılır ve herhangi bir hata kodu oluşup oluşmadığı kontrol edilir.

6.5. Yılda iki kez tüm iç ünitelerin filtre temizliği ile dış ünitelerin detaylı temizliği yapılır.

6.6. Cihazın Bakımı

6.6.1. Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.6.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler.

7. İlgili Dokümanlar

1. YILLIK BAKIM PLANI

2. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU